

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

3 декабря 2014 года

№ 786-р

Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного общества «СЗЭПК» энергопринимающих устройств по заявке закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Строительное управление» (объект присоединения – жилой многоквартирный комплекс), расположенных на территории деревни Янино-2 (кадастровые номера земельных участков 47:07:1005005:51, 47:09:0114004:30), Заневское сельское поселение муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 3 декабря 2014 года № 30

1. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного общества «СЗЭПК» на уровне напряжения 0,4 кВ энергопринимающих устройств по заявке закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Строительное управление» (объект присоединения – жилой многоквартирный комплекс), расположенных на территории деревни Янино-2 (кадастровые номера земельных участков 47:07:1005005:51, 47:09:0114004:30), Заневское сельское поселение муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в размере 35 218 470,54 руб. (без НДС) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Определить, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств по заявке закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Строительное управление» (объект присоединения – жилой многоквартирный комплекс), расположенных на территории деревни Янино-2 (кадастровые номера земельных участков 47:07:1005005:51, 47:09:0114004:30), Заневское сельское поселение муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, составляет 1 931,92 кВт по 2-й категории надежности электроснабжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу в установленном порядке.

Председатель комитета по тарифам
и ценовой политике Ленинградской области



О.Э. Сибиряков

Приложение
к распоряжению комитета
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 3 декабря 2014 года № 186-р

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного общества «СЗЭПК» энергопринимающих устройств по заявке закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Строительное управление» (объект присоединения – жилой многоквартирный комплекс), расположенных на территории деревни Янино-2 (кадастровые номера земельных участков 47:07:1005005:51, 47:09:0114004:30), Заневское сельское поселение муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

№ п/п	Наименование мероприятий	Утвержденная сумма платы за технологическое присоединение, руб. (без НДС)
1	2	3
	Плата за технологическое присоединение, всего	35 218 470,54
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий	11 377,81
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»	0,00
3.	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» всего, в том числе	35 191 701,42
3.1.	Строительство БКРТП 10/0,4 кВ с 4 трансформаторами мощностью 1000 кВА	21 707 750,94
3.2.	Строительство КЛ -10 кВ от РП-2672 до проектируемой БКРТП 10/0,4 кВ кабелем марки АСБ 3х210 мм ² (L≈4,2 км)	7 677 435,10
3.3.	Применение ГНБ (горизонтально направленное бурение) под Колтушским шоссе (L≈0,24 км) и ул. Мелиораторов (L≈0,16 км) при осуществлении строительства КЛ -10 кВ	3 212 585,71
3.4.	Строительство КЛ -0,4 кВ от проектируемой БКРТП 10/0,4 кВ до энергопринимающих устройств заявителя кабелем марки АСБ 4х120 мм ² (L≈1,8 км)	2 593 929,67
4.	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий	11 437,15
5.	Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии	2 604,38
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии в электрической сети	1 349,78