

# КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

## П Р И К А З

23 декабря 2016 года

№ 540-пп

### Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западные Экологические Системы» на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274,

приказываю:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западные Экологические Системы» на 2017 год с основными показателями согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Председатель комитета по тарифам  
и ценовой политике Ленинградской области



А.В. Кийски



Приложение  
к приказу комитета по тарифам  
и ценовой политике  
Ленинградской области  
от 23 декабря 2016 года № 540-пп

**Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западные Экологические Системы» на 2017 год**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя 2017 г.
Для потребителей деревни Снегиревка муниципального образования «Сосновское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области			
	Водоотведение		
1.	Пропущено сточных вод, всего, в том числе:	тыс.м <sup>3</sup>	59,30
1.1	от производственно-хозяйственных нужд	тыс.м <sup>3</sup>	0,30
1.1.1.	товарные стоки	тыс.м <sup>3</sup>	59,00
2.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения	тыс.м <sup>3</sup>	59,30
3.	Расход электроэнергии, всего, в том числе:	тыс.кВт.ч	285,60
3.1.	на технологические нужды	тыс.кВт.ч	168,50
3.1.1.	удельный расход	кВт.ч/м <sup>3</sup>	2,84
3.2.	на общепроизводственные нужды	тыс.кВт.ч	117,10